



ROMÂNIA  
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ SUCEAVA  
720223, SUCEAVA, Str. Scurtă, Nr. 1A,  
Telefon: 0230/514557;0330/401136-7;0330/401436-7 Fax: 0230/515089  
COD FISCAL 4244920,CONT RO63TREZ59120E365000XXXX, TREZ SUCEAVA  
e-mail: [dspsv@dspsv.ro](mailto:dspsv@dspsv.ro) web: [www.dspsv.ro](http://www.dspsv.ro)  
Operator date cu caracter personal nr.33948



## RAPORTUL PRIVIND CALITATEA APEI POTABILE ÎN ANUL 2019 ÎN JUDEȚUL SUCEAVA

Calitatea apei potabile în județul Suceava a fost monitorizată în anul 2019 prin prelevarea a 2804 probe de apă pentru determinări chimice și microbiologice. Probele de apă au fost recoltate din rețeaua de distribuție și la iesirea din stațiile de tratare în cadrul monitorizării de audit.

Locul recoltării	Nr.total probe recoltate	Nr.probe necoresp (nr./ %)	Nr.probe ptr. Determinari chimice	Nr.probe chimice necoresp (nr./ %)	Nr. deter minări chimice	Nr.deter minari chim. necoresp	Nr.probe ptr determinari microbiologice	Nr.probe microbio. necoresp (nr./ %)	Nr. deter minări microbiologice	Nr.de termi nari bact neco resp.
<b>Stație de pompe Berchișești+ Uzina de apă Mihoveni + rețea mun. Suceava</b>	448	0	224	0	407	0	224	0	505	0
<b>Stație de pompe Voroneț + rețea oraș Gura Humorului</b>	52	0	26	0	83	0	26	0	73	0
<b>Stația de pompe Măneuți + rețea mun. Rădăuți</b>	104	1 0.96%	52	0	131	0	52	1 1.92%	137	2
<b>Uzina de apă Roșu + rețea mun. Vatra Dornei</b>	102	2 1.96%	51	2 3.92%	106	2	51	0	121	0
<b>Stația de pompe Aeroport și Sadova + rețea C-lung Mold</b>	154	4 2.6%	77	3 3.9%	173	3	77	1 1.3%	157	3
<b>Uzina de apă Baia I,II, III</b>	270	2 0.74%	135	0	257	0	135	2 1.48%	306	4

<b>+ rețea mun. Fălticeni</b>										
<b>Uzina de apă Siret + rețea oraș Siret</b>	52	0	26	0	57	0	26	0	67	0
<b>Acumulare Solca + rețea oraș Solca</b>	52	2 3,85%	26	2 7,69%	53	2	26	0	64	0
<b>Stația de apă Vicovu de Sus + rețea</b>	54	0	27	0	83	0	27	0	75	0
<b>Stația de pompe Frasin + rețea</b>	52	2 3,85%	26	2 7,69%	51	2	26	0	61	0
<b>Stația de apă Salcea + rețea</b>	52	5 9,62%	26	2 7,69	53	2	26	3 11,54	64	5
<b>Uzina de apă Ostra + rețea</b>	50	0	25	0	50	0	25	0	59	0
<b>Stația de apă Stulpicani + rețea</b>	52	2 3,85%	26	1 3,85%	51	1	26	1 3,85%	61	2
<b>Stația de apă Dumbrăveni + rețea</b>	50	2 4%	25	1 4%	44	1	25	1 4%	56	1
<b>Stația de apă Verești + rețea</b>	60	8 13,33%	30	6 20%	52	11	30	2 6,67%	71	3
<b>Stația de apă Siminicea + rețea</b>	50	2 4%&	25	2 8%	44	2	25	0	56	0
<b>Stația de apă Păltinoasa + rețea</b>	50	1 2%	25	1 4%	57	1	25	0	59	0
<b>Stație de apă Liteni + rețea</b>	94	3 3,19%	47	2 4,26%	85	2	47	1 2,13%	106	4
<b>Stație de apă Dolhasca + rețea</b>	52	26 50%	26	20 76,92%	99	44	26	6 23,08%	85	9
<b>Stație de apă Drăgușeni + rețea</b>	54	5 9,26%	27	3 11,11%	54	3	27	2 7,41%	70	2
<b>Stație de apă Forăști + rețea</b>	50	0	25	0	44	0	25	0	56	0
<b>Stație de apă Boroaia + rețea</b>	54	0	27	0	55	0	27	0	66	0
<b>Stație de apă Voitinel +</b>	50	0	25	0	44	0	25	0	56	0

<b>rețea</b>										
<b>Stație de apă Iacobeni + rețea</b>	42	5 11,9%	21	2 9,52%	53	2	21	3 14,29%	52	4
<b>Stație de apă Granicesti + rețea</b>	30	3 10%	4	0	27	0	26	3 11,54	67	6
<b>Statia de apa Bilca + rețea</b>	54	1 1,85%	27	1 3,7%	55	1	27	0	66	0
<b>Stație de apă Bogdanesti + rețea</b>	66	12 18,18%	33	5 15,15%	60	5	33	7 21,21%	84	13
<b>Stație de apă Retea Vama</b>	44	2 4,55%	22	2 9,09%	40	2	22	0	51	0
<b>Statie de apa Brtosteni + rețea</b>	46	2 4,35	23	1 4,35	49	1	23	1 4,35%	33	2
<b>Statie de apa Dorna Candreni + rețea</b>	44	1 2,27%	22	1 4,55%	41	1	22	0	56	0
<b>Statie de apa Dornesti + rețea</b>	56	10 17,86%	28	6 21,43%	68	6	28	4 14,29%	86	7
<b>Statie de apa Capu Campului + rețea</b>	50	1 2%	25	1 4%	43	1	25	0	56	0
<b>Statie de apa Pojorita+ rețea</b>	42	1 2,38%	21	1 4,76%	40	1	21	0	48	0
<b>Statie de apa Bosanci+ rețea</b>	56	17 30,36%	28	5 17,86%	45	5	28	12 42,86%	65	25
<b>Statie de apa Vadu Moldovei+ rețea</b>	50	0	25	0	44	0	25	0	56	0
<b>Statie de apa Brodina+ rețea</b>	54	1 1,85%	27	1 3,7%	54	1	27	0	66	0
<b>Statie de apa Patrauti+ rețea</b>	60	13 21,67	30	5 16,67	65	5	30	8 26,67%	78	20
<b>Statie de apa Calafindesti + rețea</b>	52	13 25%	26	3 11,54%	72	3	26	10 38,46%	68	29
<b>Total judet</b>	<b>2804</b>	<b>149 5,31%</b>	<b>1391</b>	<b>81 5,82%</b>	<b>2889</b>	<b>110</b>	<b>1413</b>	<b>68 4,81%</b>	<b>3385</b>	<b>141</b>

În cursul anului 2019 au mai fost recoltate un număr de 53 de probe de apă potabilă pentru determinarea activității alfa și beta globală, probe ce nu au depășit limita maxim admisă.

Parametrii la care s-au găsit neconformități au fost: nitrati, turbiditate, cloruri, clor rezidual liber (depășiri sau lipsa acestuia în apa analizată – în proporție de aproximativ 98% din probele chimice analizate și găsite necorespunzătoare), E.coli, enterococi, bacterii coliforme, NTG la 22<sup>0</sup>C și NTG la 37<sup>0</sup>C.

În urma înregistrării probelor neconforme Compartimentul de Evaluare Factori de Risc din Mediul de Viață și Munca a instiintat atât Serviciul Control în Sănătate Publică din cadrul DSP Suceava cât și primăriile și societățile în administrarea cărora sunt sistemele centralizate de alimentare cu apă potabilă depistate ca livrând apă ce nu corespunde din punct de vedere chimic și microbiologic pentru a fi luate măsurile ce se impun pentru potabilizarea apei.