



## RAPORTUL PRIVIND CALITATEA APEI DIN FANTANI SI IZVOARE CAPTATE ÎN ANUL 2018 ÎN JUDEȚUL SUCEAVA

Calitatea apei din fantani în județul Suceava, a fost monitorizată în anul 2018 prin prelevarea a 100 probe de apă pentru determinări chimice și microbiologice. Probele de apă au fost recoltate din fântanile publice recomandate de primăriile locale.

Locul recoltării	Nr. total probe recoltate	Nr. probe necores (nr./ %)	Nr. probe ptr. Determinari chimice	Nr. probe chimice necores (nr./ %)	Nr. determinări chimice	Nr. determinari chim. necores p	Nr. probe ptr. determ microbiologice	Nr. probe microbiolo . necoresp (nr./ %)	Nr. determinări microbiologice	Nr. dBact neco resp.
<b>Adancata</b>	6	4 66,66%	3	1 33,33%	24	1	3	3 100%	15	12
<b>Cacica</b>	6	4 66,66%	3	1 33,33%	24	1	3	3 100%	15	13
<b>Campulung Moldovenesc</b>	2	0	1	0	8	0	1	0	5	0
<b>Comanesti</b>	6	4 66,66%	3	1 33,33%	24	1	3	3 100%	15	15
<b>Dolhasca</b>	2	1 50%	1	0	8	0	1	1 100%	5	3
<b>Dolhestii Mari</b>	2	1 50%	1	0	8	0	1	1 100%	5	3
<b>Dolhestii Mici</b>	2	0	1	0	8	0	1	0	5	0
<b>Frasin</b>	4	1 25%	2	0	16	0	2	1 50%	10	4
<b>Hantesti</b>	6	5 83,33%	3	2 66,66%	24	2	3	3 100%	15	10
<b>Horodnic de Sus</b>	6	3 50%	3	0	24	0	3	3 100%	15	13
<b>Moldovita</b>	6	4 66,66%	3	1 33,33%	24	1	3	3 100%	15	15
<b>Ostra</b>	6	3 50%	3	0	24	0	3	3 100%	15	11
<b>Partestii de Jos</b>	4	2 50%	2	0	16	0	2	2 100%	10	10
<b>Pojorata</b>	2	1 50%	1	0	8	0	1	1 100%	5	3
<b>Preutesti</b>	4	2	2	0	16	0	2	2	10	7

		50%						100%		
<b>Putna</b>	6	3 50%	3	0	24	0	3	3 100%	15	9
<b>Sadova</b>	2	1 50%	1	0	8	0	1	1 100%	5	3
<b>Slatina</b>	8	4 50%	4	0	32	0	4	4 100%	20	14
<b>Straja</b>	2	1 50%	1	0	8	0	1	1 100%	5	1
<b>Stulpicani</b>	6	2 33,33%	3	0	24	0	3	2 66,66%	15	10
<b>Sucevita</b>	6	3 50%	3	0	24	0	3	3 100%	15	12
<b>Vama</b>	4	2 50%	2	1 50%	16	1	2	1 50%	10	5
<b>Vatra Moldovitei</b>	2	1 50%	1	0	8	0	1	1 100%	5	3
<b>Total judet</b>	100	52 52%	50	7 14%	400	7	50	45 90%	250	176

In urma inregistrarii probelor neconforme Compartimentul de Evaluare Factori de Risc din Mediul de Viata si Munca a insttintat atat Serviciul Control in Sanatate Publica din cadrul DSP Suceava cat si primariile in adminidtrarea carora sunt fantanile publice depistate ca avand apa ce nu corespunde din punct de vedere chimic si microbiologic.pentru a fi luate masurile ce se impugn pentru potabilizarea apei prin curatarea si dezinfectia apei precum si informarea populatiei prin aplicarea la loc vizibil de afise cu mentiunea **“apa este buna de baut”** sau **“apa nu este buna de baut”** sau **“apa nu este buna de folosit pentru sugari si copiii mici”**, dupa caz.