



RAPORTUL PRIVIND CALITATEA APEI POTABILE ÎN ANUL 2018 ÎN JUDEȚUL SUCEAVA

Calitatea apei potabile în județul Suceava a fost monitorizată în anul 2018 prin prelevarea a 3005 probe de apă pentru determinări chimice și microbiologice. Probele de apă au fost recoltate din rețeaua de distribuție și la ieșirea din stațiile de tratare în cadrul monitorizării de audit.

Locul recoltării	Nr.total probe recoltate	Nr.probe necoresp (nr./ %)	Nr.probe ptr. Determinari chimice	Nr.probe chimice necoresp (nr./ %)	Nr. deter minări chimice	Nr.deter minari chim. necoresp	Nr.probe ptr determi nari microbi ologice	Nr.probe microbio. necoresp (nr./ %)	Nr. deter minări microbi ologice	Nr.de termi nari bact neco resp.
Stație de pompe Berchișești+ Uzina de apă Mihoveni + rețea mun. Suceava	502	3 0.59%	251	2 0.79%	373	2	251	1 0.39%	577	2
Stație de pompe Voroneț + rețea oraș Gura Humorului	62	1 1.61%	31	1 3.22%	69	1	31	0	84	0
Stația de pompe Măneuți + rețea mun. Rădăuți	108	2 1.85%	54	1 1.85	97	1	54	1 1.85%	134	3
Uzina de apă Roșu + rețea mun. Vatra Dornei	100	6 6%	50	5 10%	83	5	50	1 2%	125	2
Stația de pompe Aeroport și Sadova + rețea C-lung Mold	160	3 1.87%	80	3 3.75%	129	3	80	0	200	0
Uzina de apă Baia I,II, III + rețea mun.	308	6 1.94%	154	0	225	0	154	6 3.89%	350	9

Fălticeni										
Uzina de apă Siret + rețea oraș Siret	56	1 1.72%	28	0	49	0	28	1 3.57%	71	2
Acumulare Solca + rețea oraș Solca	58	1 1.82%	29	1 3.44%	49	1	29	0	70	0
Stația de apă Vicovu de Sus + rețea	56	1 1.78%	28	1 3.57%	48	1	28	0	68	0
Stația de pompe Frasin + rețea	52	3 5.76%	26	2 7.69%	37	2	26	1 3.84%	59	1
Stația de apă Salcea + rețea	48	4 8.33%	24	1 4.16%	24	1	24	3 12.5%	49	4
Uzina de apă Ostra + rețea	50	2 4%	25	2 8%	35	2	25	0	58	0
Stația de apă Stulpicani + rețea	54	3 5.55%	27	2 7.4%	50	2	27	1 3.7%	67	1
Stația de apă Dumbrăveni + rețea	52	4 7.69%	26	2 7.69%	36	2	26	2 7.69%	57	4
Stația de apă Verești + rețea	60	19 31.66%	30	7 23.33%	49	10	30	12 40%	69	17
Stația de apă Siminicea + rețea	52	3 5.76%	26	2 7.69%	37	2	26	1 3.84%	57	4
Stația de apă Păltinoasa + rețea	56	3 5.35%	28	2 7.14%	54	2	28	1 3.57%	78	1
Stație de apă Liteni + rețea	70	4 5.71%	35	4 11.42%	53	4	35	0	82	0
Stație de apă Dolhasca + rețea	116	50 43.1%	58	41 70.68%	137	48	58	9 15.51%	151	19
Stație de apă Drăgușeni + rețea	52	8 15.38%	26	3 11.53%	36	3	26	5 19.23%	60	6
Stație de apă Forăști + rețea	52	2 3.84%	26	1 3.84%	37	1	26	1 3.84%	60	2
Stație de apă Boroaia + rețea	52	5 9.61%	26	2 7.69%	36	2	26	3 11.53%	59	4
Stație de apă Voitinel + rețea	58	5 8.62%	29	3 10.34%	51	3	29	2 6.89%	71	3

Stație de apă Iacobeni + rețea	62	11 17.74%	31	4 12.9%	49	4	31	7 22.58%	83	11
Stație de apă Granicesti + rețea	31	1 3.22%	2	0	10	0	29	1 3.44%	64	2
Statia de apa Bilca + rețea	60	2 3.33%	30	1 3.33%	50	1	30	1 3.33%	75	2
Stație de apă Bogdanesti + rețea	62	21 33.87%	31	4 12.9%	50	4	31	17 54.83%	82	37
Stație de apă Retea Vama	52	6 11.53%	26	1 3.84%	30	1	26	5 19.23%	57	10
Statie de apa Brtosteni + rețea	54	5 9.25%	27	3 11.11%	44	3	27	2 7.4%	71	4
Statie de apa Dorna Candreni + rețea	58	12 20.68%	29	3 10.34%	44	3	29	9 31.03%	76	22
Statie de apa Fundu Moldovei + rețea	42	0	21	0	21	0	21	0	44	0
Statie de apa Capu Campului + rețea	54	3 5.55%	27	1 3.7%	37	1	27	2 7.4%	61	2
Statie de apa Pojorita+ rețea	62	3 4.83%	31	2 6.45%	41	2	31	1 3.22%	41	2
Statie de apa Bosanci+ rețea	54	21 38.88%	27	4 14.81%	33	4	27	17 62.96%	60	30
Statie de apa Vadu Moldovei+ rețea	56	6 10.71%	28	2 7.14%	48	2	28	4 14.28%	69	9
Statie de apa Brodina+ rețea	48	1 2.08%	24	1 4.06%	44	1	24	0	64	0
Statie de apa Patrauti+ rețea	50	14 28%	25	3 10%	29	3	25	11 44%	57	25
Statie de apa Calafindesti + rețea	26	5 19.23%	13	3 23%	41	3	13	2 15.38%	62	10
Total judet	3005	250 8.31%	1489	120 8.05%	2365	130	1516	130 8.57%	3622	250

Parametrii la care s-au găsit neconformități au fost: nitrati, turbiditate, cloruri, clor rezidual liber (depășiri sau lipsa acestuia în apa analizată – în proporție de aproximativ 98% din probele chimice analizate și găsite necorespunzătoare), E.coli, enterococi, bacterii coliforme, NTG la 22⁰C și NTG la 37⁰C.

În urma înregistrării probelor neconforme Compartimentul de Evaluare Factori de Risc din Mediul de Viață și Munca a instintat atât Serviciul Control în Sănătate Publică din cadrul DSP Suceava cât și primăriile și societățile în administrarea cărora sunt sistemele centralizate de alimentare cu apă potabilă depistate ca livrând apă ce nu corespunde din punct de vedere chimic și microbiologic pentru a fi luate măsurile ce se impun pentru potabilizarea apei.