



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ SUCEAVA
720223, SUCEAVA, Str. Scurtă, Nr. 1A,
Telefon: 0230/514557;0330/401136-7;0330/401436-7 Fax: 0230/515089
COD FISCAL 4244920,CONT RO63TREZ59120E365000XXX, TREZ SUCEAVA
e-mail: dspsv@dspsv.ro web: www.dspsv.ro
Operator date cu caracter personal nr.33948



RAPORTUL PRIVIND CALITATEA APEI DIN FÂNTÂNI SI IZVOARE CAPTATE ÎN ANUL 2023 ÎN JUDEȚUL SUCEAVA

Calitatea apei din fântâni în județul Suceava, a fost monitorizată în anul 2023 prin prelevarea a 290 probe de apă din 145 de fantani publice si izvoare pentru determinări chimice și microbiologice. Probele de apă au fost recoltate din fântânile publice declarate de primariile locale.

Locul recoltării	Nr.tot l probe recolta te	Nr.prob necores (nr./ %)	Nr.prob e ptr. Determi nari chimice	Nr.prob e chimice necores (nr./ %)	Nr. deter minări chimic e	Nr.deter minari chim. necores p	Nr.prob ptr determ microbi ologice	Nr.probe microbio logice necoresp (nr./ %)	Nr. deter minări microb ologice	Nr.d eter. bact neco resp.
ADANCATA	6	6 100%	3	3 100%	24	4	3	3 100%	13	10
BAIA	8	4 50%	4	0	32	0	4	4 100%	16	16
BALACEANA	4	3 75%	2	1 50%	16	1	2	2 100%	8	6
BALCAUTI	6	3 50%	3	0	24	0	3	3 100%	9	9
BILCA	2	1 50%	1	0	8	0	1	1 100%	3	1
BOTOSANA	6	3 50%	3	1 33.33%	24	1	3	2 66.67%	11	5
CACICA	10	5 50%	5	0	40	0	5	5 100%	19	11
CAMPULUNG MOLDOVENESC	2	1 50%	1	0	8	0	1	1 100%	5	3
COMANESTI	10	6 60%	5	1 20%	40	1	5	5 100%	25	19
DARMANESTI	8	4 50%	4	0	32	0	4	4 100%	14	14
DOLHASCA	4	3 75%	2	1 50%	16	1	2	2 100%	8	8
DOLHESTI	6	2 33.33%	3	0	24	0	3	2 66.67%	11	4
DORNESTI	2	1 50%	1	0	8	0	1	1 100%	5	5
DRAGOIESTI	18	13 72.22%	9	5 55.56%	60	5	9	8 88.89%	35	26
FUNDU MOLDOVEI	2	2 100%	1	1 100%	8	1	1	1 100%	5	5
GRAMESTI	2	0	1	0	8	0	1	0	3	0
GRANICESTI	6	4	3	1	24	1	3	3	13	13

		66.67%		33.33%				100%		
HARTOP	4	2 50%	2	1 50%	12	2	2	1 50%	10	5
HORODNIC DE SUS	6	4 66.67%	3	1 33.33%	24	1	3	3 100%	13	11
IACOBENI	2	1 50%	1	0	8	0	1	1 100%	5	5
IASLOVAT	8	5 62.5%	4	1 25%	32	1	4	4 100%	16	12
ILISESTI	10	8 80%	5	3 60%	24	3	5	5 100%	19	16
MILISAUTI	2	1 50%	1	0	8	0	1	1 100%	3	3
MOLDOVITA	10	7 70%	5	2 40%	40	2	5	5 100%	25	25
OSTRA	12	7 58.33%	6	1 16.67%	48	1	6	6 100%	22	22
POJORATA	2	1 50%	1	0	8	0	1	1 100%	5	5
PREUTESTI	4	2 50%	2	0	16	0	2	2 100%	8	4
RADASENI	10	5 50%	5	1 20%	40	1	5	4 80%	19	10
RADAUTI	4	1 25%	2	0	16	0	2	1 50%	6	3
RASCA	10	5 50%	5	0	40	0	5	5 100%	25	25
SALCEA	12	12 100%	6	6 100%	48	6	6	6 100%	20	20
SCHEIA	22	14 63.64%	11	4 36.36%	88	4	11	10 90.91%	37	27
SERBAUTI	10	6 60%	5	2 40%	40	2	5	4 80%	17	12
STRAJA	2	0	1	0	8	0	1	0	5	0
STROIESTI	8	7 87.5%	4	3 75%	32	3	4	4 100%	14	12
STULPICANI	8	4 50%	4	0	32	0	4	4 100%	16	13
SUCEVITA	16	9 56.25%	8	3 37.5%	64	3	8	6 75%	40	20
VALEA MOLDOVEI	12	6 100%	6	0	48	0	6	6 100%	22	20
VAMA	2	1 50%	1	0	8	0	1	1 100%	5	4
VOLOVAT	12	5 41.67%	6	0	48	0	6	5 83.33%	30	23
Total județ	290	174 60%	145	42 28.97%	1128	44	145	132 91.03%	585	452

În urma înregistrării probelor neconforme, Compartimentul de Evaluare Factori de Risc din Mediul de Viață și Muncă a înștiințat atât Serviciul Control în Sănătate Publică, din cadrul DSP Suceava, cât și primăriile în administrarea cărora sunt fântânile publice depistate ca având apă ce nu corespunde din punct de vedere chimic și

microbiologic.pentru a fi luate măsurile ce se impun pentru potabilizarea apei prin curățarea și dezinfectia apei precum și informarea populației prin aplicarea la loc vizibil de afișe cu mențiunea **“apa este bună de băut”** sau **“apa nu este bună de băut”** sau **“apa nu este bună de folosit pentru sugari și copiii mici”**, după caz.