



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ SUCEAVA
720223, SUCEAVA, Str. Scurtă, Nr. 1A,
Telefon: 0230/514557;0330/401136-7;0330/401436-7 Fax: 0230/515089
COD FISCAL 4244920,CONT RO63TREZ59120E365000XXXX, TREZ SUCEAVA
e-mail: dspsv@dspsv.ro web: www.dspsv.ro
Operator date cu caracter personal nr.33948



RAPORTUL PRIVIND CALITATEA APEI POTABILE ÎN ANUL 2020 ÎN JUDEȚUL SUCEAVA

Calitatea apei potabile în județul Suceava a fost monitorizată în anul 2020 prin prelevarea a 2819 probe de apă pentru determinări chimice și microbiologice. Probele de apă au fost recoltate din rețeaua de distribuție și la ieșirea din stațiile de tratare în cadrul monitorizării de audit.

Locul recoltării	Nr.total probe recoltate	Nr.probe necoresp (nr./ %)	Nr.probe ptr. Determinari chimice	Nr.probe chimice necoresp (nr./ %)	Nr. deter minări chimice	Nr.deter minari chim. necoresp	Nr.probe ptr determinari microbiologice	Nr.probe necoresp (nr./ %)	Nr. deter minări microbiologice	Nr.de termi nari bact neco resp.
Stație de pompe Berchișești+ Uzina de apă Mihoveni + rețea mun. Suceava	376	3 0.79%	188	0	304	0	188	3 1.59%	406	6
Stație de pompe Voroneț + rețea oraș Gura Humorului	48	0	24	0	58	0	24	0	60	0
Stația de pompe Măneuți + rețea mun. Rădăuți	98	2 2.04%	49	1 2.04%	99	1	49	1 2.04%	113	2
Uzina de apă Roșu + rețea mun. Vatra Dornei	92	1 1.08%	46	1 2.17%	93	1	46	0	104	0
Stația de pompe Aeroport și Sadova + rețea C-lung Mold	142	1 0.7%	71	1 1.4	156	1	71	0	166	0
Uzina de apă Baia I,II, III	264	4 1.51%	132	2 1.51	265	2	132	2 1.51%	300	5

+ rețea mun. Fălticeni										
Uzina de apă Siret + rețea oraș Siret	52	3 5.76%	26	1 3.84%	52	1	26	2 7.69%	61	7
Acumulare Solca + rețea oraș Solca	48	1 2.08%	24	1 4.16%	46	1	24	0	78	0
Stația de apă Vicovu de Sus + rețea	54	0	27	0	69	0	27	0	72	0
Stația de pompe Frasin + rețea	52	1 1.92%	26	1 3.84%	51	1	26	0	61	0
Stația de apă Salcea + rețea	46	3 6.52%	23	2 8.69%	42	2	23	1 4.34%	52	2
Uzina de apă Ostra + rețea	50	1 2%	25	1 4%	51	1	25	0	59	0
Stația de apă Stulpicani + rețea	50	0	25	0	44	0	25	0	56	0
Stația de apă Dumbrăveni + rețea	52	2 3.84%	26	1 3.84%	50	1	26	1 3.84%	64	3
Stația de apă Verești + rețea	52	8 15.38%	26	5 19.23%	48	9	26	3 11.53%	61	7
Stația de apă Siminicea + rețea	54	5 9.25%	26	3 11.53%	63	4	28	2 7.14%	74	4
Stația de apă Păltinoasa + rețea	50	0	25	0	43	0	25	0	56	0
Stație de apă Liteni + rețea	100	2 2%	50	2 4%	88	2	50	0	112	0
Stație de apă Dolhasca + rețea	114	43 37.71%	57	40 70.17%	180	101	57	3 5.26%	151	5
Stație de apă Drăgușeni + rețea	50	0	25	0	44	0	25	0	56	0
Stație de apă Forăști + rețea	54	0	27	0	55	0	27	0	66	0
Stație de apă Boroaia + rețea	56	2 3.57	28	2 7.14%	52	2	28	0	70	0

Stație de apă Voitinel + rețea	52	0	26	0	54	0	26	0	64	0
Stație de apă Iacobeni + rețea	48	3 6.25%	24	1 4.16%	50	1	24	2 8.33%	57	4
Stație de apă Granicesti + rețea	31	1 3.22%	4	0	21	0	27	1 3.7%	66	1
Statia de apa Bilca + retea	54	1 1.85%	27	0	55	0	27	1 3.7%	66	2
Stație de apă Bogdanesti + rețea	60	11 18.33%	30	1 3.33%	60	2	30	10 33.33%	77	27
Stație de apă Retea Vama	46	3 6.52%	23	1 4.34%	42	1	23	2 8.69%	52	5
Statie de apa Brosteni + retea	44	2 4.54%	22	1 4.54%	54	1	22	1 4.54%	56	4
Statie de apa Dorna Candreni + retea	50	3 6%	25	1 4%	44	1	25	2 8%	56	4
Statie de apa Dornesti + retea	50	3 6%	25	3 12%	56	3	25	0	65	0
Statie de apa Capu Campului + retea	54	0	27	0	51	0	27	0	66	0
Statie de apa Pojorita+ retea	48	2 4.16%	24	1 4.16%	62	1	24	1 4.16%	60	2
Statie de apa Bosanci+ retea	48	11 22.91%	24	3 12.5%	42	3	24	8 33.33%	54	18
Statie de apa Vadu Moldovei+ retea	58	5 8.62%	29	2 6.89%	57	2	29	3 10.34%	76	8
Statie de apa Brodina+ retea	54	1 1.85%	27	0	55	0	27	1 3.7%	66	2
Statie de apa Patrauti+ retea	48	10 20.86%	24	4 16.66%	48	4	24	6 25%	59	16
Statie de apa Calafindesti+ retea	60	13 21.66%	30	6 20%	65	6	30	7 23.33%	94	17
Statie de apa Valea	40	1 2.5%	20	1 5%	39	1	20	0	46	0

Moldovei+ retea										
Statie de apa Fundu Moldovei+ retea	20	3 15%	10	1 10%	28	1	10	2 20%	26	3
Total judet	2819	155 5.49%	1397	90 6.44%	2836	157	1422	65 4.57%	3401	157

În cursul anului 2020 au mai fost recoltate un număr de 44 de probe de apă potabilă pentru determinarea activității alfa și beta globală, probe ce nu au depășit limita maxim admisă.

Parametrii la care s-au găsit neconformități au fost: nitrati, turbiditate, cloruri, clor rezidual liber (depășiri sau lipsa acestuia în apa analizată – în proporție de aproximativ 98% din probele chimice analizate și găsite necorespunzătoare), E.coli, enterococi, bacterii coliforme, NTG la 22⁰C și NTG la 37⁰C.

În urma înregistrării probelor neconforme Compartimentul de Evaluare Factori de Risc din Mediul de Viata și Munca a înștiințat atât Serviciul Control în Sanatate Publică din cadrul DSP Suceava cât și primăriile și societățile în administrarea cărora sunt sistemele centralizate de alimentare cu apă potabilă depistate ca livrând apă ce nu corespunde din punct de vedere chimic și microbiologic pentru a fi luate măsurile ce se impun pentru potabilizarea apei.